


Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: 1161 Budapest
Pálya utca 48.
Hrsz: 110542
Megrendelő: Rehab XVI Non-profit Kft.
Tanúsító: Gémes Tamás Miklós
2600 Vác
Borvirág utca 10/a.
+36306563718
tamas@vac.golgota.hu
TÉ 01-4623

Összesített energetikai jellemző: $-1.70 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ referencia értéke: $123.02 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Fajlagos széndioxid kibocsátás: $13.14 \text{ kg/m}^2\text{a}$ referencia értéke: $31.25 \text{ kg/m}^2\text{a}$
Összesített energetikai jellemző szerinti besorolás: $A+++_{2023} (-1.7 \%)$
Fajlagos széndioxid kibocsátás szerinti besorolás: $A+_{2023} (52.6 \%)$



A nyári hővédelemre vonatkozó mutató: $0.522 > 0,3$ a követelmény nem teljesül
Épület felület-térfogat aránya: $0.776 \text{ m}^2/\text{m}^3$
Fajlagos hővesztégtényező: $0.156 \text{ W/m}^3\text{K}$

Dátum: 2024. 2. 8.