


Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: 1161 Budapest
Krenedits Sándor utca 19.
Hrsz: 109853
Megrendelő: Rehab XVI Non-profit Kft
Tanúsító: Gémes Tamás Miklós
2600 Vác
Borvirág utca 10/a.
+36306563718
tamas@vac.golgota.hu
TÉ 01-4623

Összesített energetikai jellemző: $-45.81 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ referencia értéke: $139.62 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Fajlagos széndioxid kibocsátás: $14.59 \text{ kg/m}^2\text{a}$ referencia értéke: $31.93 \text{ kg/m}^2\text{a}$
Összesített energetikai jellemző szerinti besorolás: A+++₂₀₂₃ (-41.0 %)
Fajlagos széndioxid kibocsátás szerinti besorolás: A+₂₀₂₃ (57.1 %)



A nyári hővédelemre vonatkozólag az alapterületre vetített üvegezési arány kisebb mint 8%, a követelmény teljesül.

Épület felület-térfogat aránya: $0.761 \text{ m}^2/\text{m}^3$
Fajlagos hővesztésgtényező: $0.105 \text{ W/m}^3\text{K}$

Dátum: 2024. 4. 9.