


Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: 1161 Budapest
Pálya utca 48.
Hrsz: 110542

Megrendelő: Rehab XVI Non-profit Kft.

Tanúsító: Gémes Tamás Miklós
2600 Vác
Borvirág utca 10/a.
+36306563718
tamas@vac.golgota.hu
TÉ 01-4623

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| Összesített energetikai jellemző: | 270.36 kWh/m ² a | referencia értéke: 118.65 kWh/m ² a |
| Fajlagos széndioxid kibocsátás: | 65.90 kg/m ² a | referencia értéke: 30.13 kg/m ² a |
| Összesített energetikai jellemző szerinti besorolás: | F ₂₀₂₃ (284.8 %) | |
| Fajlagos széndioxid kibocsátás szerinti besorolás: | F ₂₀₂₃ (273.4 %) | |



| | |
|---------------------------------------|--|
| A nyári hővédelemre vonatkozó mutató: | 0.522 > 0,3 a követelmény nem teljesül |
| Épület felület-térfogat aránya: | 0.776 m ² /m ³ |
| Fajlagos hővesztégtényező: | 0.397 W/m ³ K |

Dátum: 2024. 2. 8.