



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

Belvárosi üzem
1076 Budapest, Garay utca 6-8
Tel.: 238-25-15, Fax.: 238-25-70

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számlevezető bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

Levelünk jele BDK Bv/23/2019

Ügyintézőnk : Szlabely Péter ☎ 06-1-238-2513
Ügyintézőjük: Szekeres László

Címzett:
SZEK – TERV
Mérnöki Szolgáltató Bt.
1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51.
Tel./Fax. : 06-1-4031291, mobil: 06-30-2407801

Tárgy:
Budapest, XVI. ker. Cukornád utca
(Rózsalevél u. – Cukornád u. 51. között)
útépítési terv

Tervszám: U-1/2019

Tisztelt Címzettek!

Válaszolva a fenti ikt. sz. levelükre tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelzett közterületen az építési munkálatok **érintik** a meglévő, a BDK KFT: üzemeltetésében lévő közvilágítási hálózatot és berendezéseket. A BDK. Kft. előzetesen nem zárkózik a közterület megújítása ellen, a közterület megújítása ellen elvi kifogásunk nincs A BDK Kft. a tárgyi szakaszon a saját tulajdonú közvilágítási ill.díszvilágítási hálózatán fejlesztést nem tervez. A BDK Kft. kábelelei részben védőcsőben vannak fektetve alépítmény nélkül. Az új hálózat tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a tervezett berendezések kosaras gépkocsival javíthatók legyenek, valamint figyelembe kell venni a **BUDAPEST VILÁGHÍTÁSI MESTERTERV ELŐÍRÁSAIT!**

Amennyiben a meglévő közvilágítási, ill. díszvilágítási berendezések átépítésre kerülnek, úgy arról kiviteli tervet kell készíteni, melyet 3 pld.-ban véleményezésre kell benyújtani a BDK Kft. felé. Új berendezések csak közterületen létesíthetők.

A közvilágításra, ill. a díszvilágításra vonatkozó kiviteli tervnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatokat, ill. műszaki paramétereket:

1. A BDK területi felelőssével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.
2. Az illetékes közvilágítási Üzem képviselőjével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.
3. Szükség szerint más közmű céggel, ill. meglévő átalánydíjas fogyasztókkal (Pl. ELMÜ, BKV, VILATI, T-COM, MÁV, reklám cégek stb.) történt egyeztetés jegyzőkönyvét.
4. A beruházó írásbeli nyilatkozatát a tervezett közvilágítási berendezés vagyon- és tulajdonjogáról (ill. vagyon - és tulajdoni megosztásáról), valamint a meglévő, bontandó közvilágítási berendezések és hálózat maradványérték megtérítéséről.
Ennek függvényében kell az egyes áramkörök, ill. közvilágítási berendezések energiaellátását kialakítani

5. A Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályának nyilatkozatát az újonnan létesülő közvilágítási berendezések többlet üzemeltetési-költség viseléséről
6. A díszvilágítási berendezéseknél figyelembe kell venni a Fővárosi rendeletben foglaltakat.
7. A területileg illetékes Önkormányzat képviselőjének írásbeli elfogadó nyilatkozatát a tervező által javasolt útkategória besorolásról, valamint útvilágítási-osztályba sorolásról, figyelembe véve MSZ EN 13201 sz. szabványt
8. Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével valamint szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.
9. Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus megnevezéssel.
10. Külön bontási és létesítési méretezett nyomvonalrajzokat, közműhelyszínrajzokat és szakági rajzokat.
11. Szükséges karbantartási utasításokat.
12. Külön, pontos bontási és létesítési költségvetési kiírást (a tervező által árazott) a tervezett berendezés, hálózat, ill. szerelvény darabszám meghatározásával és típusával.
13. A tervezett oszlopokon elhelyezett több közmű esetén az üzemeltetői határok és tulajdonjog meghatározását.
14. A beruházói nyilatkozatot a Terméklistában nem szereplő berendezések beépítésének szándékáról.
15. A Terméklistában nem szereplő berendezések, anyagok gyártói katalóguslapjait, minősíti bizonylatait és a BDK által kiállított a termékre vonatkozó egyedi elfogadó nyilatkozatot.
16. A jelmagyarázatokat, szükséges részletes keresztmetszelvényeket (Pl. más közmű keresztezése, különleges alapok, műtárgyra tervezett berendezések elhelyezése, stb.).
A berendezések egyértelmű jelölése a tervrajzokon
17. Szükséges statikai nyilatkozatokat (tervezői, gyártói).
18. Zárlat-, feszültséges és **fénytechnikai számításokat**

Amennyiben más közműadatokra szükségük van, kérjük, keressék meg az ELMŰ Nyrt. Hálózat Dokumentációs osztályát (1132Bp. Kresz Géza utca 3-5.)

A Tárgyi munka kivitelezése csak közműegyeztetett, jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhető el.

További szükséges egyeztetésre szívesen állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2019. május 28.

Üdvözléssel:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Budapesti Közvilágítási Üzem
Szlábely Péter
üzemviteli technikus